IO-Link Device Test Report

Device Test System Revision : 3.0.9.35 Build: 2018-3-8 Test ID:615045576



Vendor : Banner Engineering Corporation

Vendor ID : 0x01C3

IO-Link Version : 1.1

Device Name : LM80KI

Device ID : 0x080002

Product ID : LM80KIQP

ISDU supported : True

Process Data Input Bits : 32

Min Cycle Time : 3600 µs

SIO mode supported : True

Process Data Output Bits : 8

Bitrate : COM2

Implemented Access Locks :

parameter="True" datastorage="True" localParameterization="True" localUserInterface="True"

IODD : Banner_Engineering-LM80-20190219-IODD1.1.xml

Checker : IODD-Checker V1.1.4

Firmware Revision : 3.0.102

CRC : 3243359573

Hardware Revision : not known

==========

Test result : All test were passed with positiv result in complete operation

==========

Test operated by :

Company : Banner Engineering

Name : David Anderson

Signature : D Anderson

(c) Copyright 2015 TMG TE GmbH